

石家庄炼油厂

**达标污水直接回用
现场照片汇编**


二〇〇五年九月



1、每小时 5000 吨循环水场的高级氧化设备被安置在 12 平方的设备专用房间里装置稳定运行 3 个月一次性验收合格



2、石家庄第二循环水场高级氧化电气控制柜



3、石家庄第二循环水场高级氧化电气柜控制面板



4、石家庄第二循环水场高级氧化催化反应器



5、高级氧化催化反应器出水送入各台循环水泵入



6、石家庄第二循环水场高级氧化设备使用场所的四种水样：新鲜水、污水、循环水、旁滤池滤后水。其中污水有异味，新鲜水、循环水、旁滤池滤后水均无任何异味。



7、石家庄第二循环水场高级氧化设备使用场所的四种水样：新鲜水、污水、循环水、旁滤池滤后水。其中污水略混有异味，新鲜水、循环水、旁滤池滤后水均无任何异味。



8、石家庄第二循环水场旁滤池出水清澈浊度小于5。



9、石家庄第二循环水场旁滤池水面清澈见底，能见到石英砂滤料。



10、石家庄第二循环水场污水回用补水口



11、石家庄第二循环水场污水回用补入冷却塔池



12、石家庄第二循环水场污水回用后的检测挂片



13、石家庄第二循环水场污水回用后的检测挂片



14、石家庄第二循环水场旁滤池反冲



15、石家庄第二循环水场旁滤池反冲水矾花清晰经过沉淀直接回用